


## 大さん橋ホール 空調に関する注意点

- 当ホールの空調は冷房運転か暖房運転、また中間期においては状況に応じた外気量調整による換気運転で行なっています。
- 冷房運転期間中には暖房運転ができません。また、暖房運転期間中には冷房運転ができません。



- ★ 『4月末～5月初旬は冷房運転へ』・『10月末～11月初旬は暖房運転へ』の切替期間となり、切替日(おおよそ2～4日間)は外気量調整による空調のみとなります。
- ★ 例年、切替日は未定で、気候状況に合わせておおよそ1ヶ月前に決定します。また切替日を特に利用者への連絡はしておりません。

- 注1) 異常気象などによる予想外の気温の低下や上昇には対応できない場合がございます。
- 注2) 夏季において外気温度が非常に高い時や、冬季において外気温度が非常に低い時は必ずしも快適な空調ができるとは限りません
- 注3) 吹き出し口の位置が異なるため、場所や人によっては空調の感じ方が異なる可能性があります。

